

ZESTAW (1)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy złożone do postępowania nr *MPEC/PE-EZ/80/19* na dostawę fabrycznie nowych elementów jn:

- a) Kompletnego pokładu rusztowego RTWK 2,5x7,0 dla kotła WR-25 w technologii ścian szczelnych, przystosowanego do współspalania biomasy w układzie kaskadowym,
- b) Dodatkowych elementów rusztowych,
- c) Kompletnego przenośnika zgrzeblowego (2 szt.).

PYTANIE 1.

Zestawienie elementów kompletnego pokładu.....Poz.2. Ogniwo łańcucha t=203 – nr rysunku 3-ZN-102 (podano E-ZN-102.)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że chodzi o Ogniwo łańcucha t=203 – nr rysunku 3-ZN-102.

PYTANIE 2.

Poz.8. Kostka oporowa – czy posiadacie nr rysunku lub wymiary kostki. Czy chodzi o kostkę przyspawywaną do zewnętrznych ogniw łańcucha w celu unieruchomienia ściązacza. Błazka oporowa na ściązaczu jednostronnie gwintowanym jest już spawana do pręta.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśl blaszkę oporową. Jeżeli jest ona przyspawana bezpośrednio do ściązacza i jest ona wliczona w cenę ściązacza to należy jej dodatkowo nie liczyć do oferty.

PYTANIE 3.

Poz.21. Komplet sworzni do trzymaczy okrągłych i płaskich. Sworznie okrągłe dostarczane są luzem do każdego trzymacza w ilości ogniw łańcucha – w tym wypadku 1302szt. Czy w tym wypadku mają być jeszcze inne sworznie?

Odpowiedź:

Ma być dostarczony komplet sworzni okrągłych do trzymaczy oraz komplet sworzni płaskich do łańcucha.

PYTANIE 4.

2. Zestawienie części do rusztu

Poz.9 Zasuwa popiołowa – czy chodzi o zasuwy do wyczystek w lejach o wym.210x230 MS-934?

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodzi o zasuwy do wyczystek w lejach pod pokładem rusztowym. Wymiary 210x230.

PYTANIE 5.

Poz.20. Sworznie okrągłe – do trzymaczy.

Odpowiedź:

Sworznie okrągłe – do trzymaczy.

PYTANIE 6.

Poz.21. Czy chodzi o sworznie ścięte do łańcucha?

Odpowiedź:

Sworznie ścięte – do łańcucha.