

Olsztyn, dnia 30.04.2019 r.

ZESTAW (11)

WYKONAWCY

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/74/19) na „**Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT**”.

Pytania do Załącznika nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWY:

Pytanie nr 1

Wnosimy o zmianę pkt 4.11. w następujący sposób: "Wykonawca zobowiązany jest poczynić wszelkie starania, by uzyskać prawomocne Pozwolenie na Budowę w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 2

Wnosimy o zmianę pkt 4.22.10 w sposób następujący: "udzielenia Zamawiającemu Gwarancji Jakości co do Inwestycji oraz w zakresie integracji Instalacji SNCR Zamawiającego z Inwestycją."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 3

Wnosimy o usunięcie w całości pkt 4.34 o treści: "Wykonawca ponosi koszty ewentualnej materializacji ryzyk, które wyraźnie nie zostały przypisane w Umowie Zamawiającemu.". Przerzucenie na Wykonawcę odpowiedzialności za wszelkie możliwe ryzyka, może niekorzystnie wpłynąć na cenę składanych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 4

Wnosimy o zmianę pkt 6.17 w następujący sposób: "W przypadku przekazania Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego opinii, uwag, zastrzeżeń lub zaleceń do Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do oceny ich zgodności z Umową, SIWZ, odpowiednimi Przepisami Prawa, Normami, Standardami Projektowania i Budowy, zasadami wiedzy technicznej, odpowiednimi Pozwoleniami. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia zasadnych opinii, uwag, zastrzeżeń lub zaleceń zgłoszonych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu (tj. zgodnych z pkt. 6.16 powyżej), nie później niż 7 (siedem) Dni od ich otrzymania. W przypadku ostatecznej wersji Projektu Budowlanego termin ten wynosi 14 (czternaście) Dni. Zmiany, które zostaną wprowadzone do Dokumentacji albo zakresu Prac w wyniku działań Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu stanowią dla Wykonawcy podstawy do zwolnienia się z odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym nieosiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych, chyba że Wykonawca jako podmiot profesjonalny powinien zauważyć potencjalne ryzyko takiego skutku wprowadzenia zmian Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu i poinformować o tym Zamawiającego na piśmie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia wprowadzenia takich zmian przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający uważa, że obowiązujący zapis punktu 6.17 jest precyzyjniejszy niż proponowany i również daje możliwość Wykonawcy zwolnienia z odpowiedzialności.

Pytanie nr 5

Wnosimy o zmianę w pkt 10.18 w następujący sposób: "Jeśli Wykonawca nie zgadza się z ustaleniami Zamawiającego, co do potrącenia dokonanego z płatności określonej kwoty Wynagrodzenia Umownego lub co do wysokości potrąconej kwoty lub z innym ustaleniem Zamawiającego dokonanym na podstawie Umowy, to ciężar oraz koszt udowodnienia niezasadności potrącenia przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy, a ewentualny spór w tym zakresie zostanie rozstrzygnięty przez sąd zgodnie z Umową."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Punkt 10.18 Umowy przyjmuje następujące brzmienie:

"Jeśli Wykonawca nie zgadza się z ustaleniami Zamawiającego, co do potrącenia dokonanego z płatności określonej kwoty Wynagrodzenia Umownego lub co do wysokości potrąconej kwoty lub z innym ustaleniem Zamawiającego dokonanym na podstawie Umowy, to ciężar oraz koszt udowodnienia niezasadności potrącenia przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy, a ewentualny spór w tym zakresie zostanie rozstrzygnięty przez sąd zgodnie z Umową."

Pytanie nr 6

Wnosimy o zmianę pkt 10.25 w sposób następujący: "Jednocześnie z rozliczeniem ostatecznym, składanym zgodnie z pkt. 10.21, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o tym, że kwota, która jest wymieniona w rozliczeniu ostatecznym, wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o zapłatę w związku z Umową na dzień złożenia tego oświadczenia."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający jednocześnie informuje, że wykreśla w całości punktu 10.25 i jednocześnie zmienia numerację w paragrafie 10 umowy w ten sposób, iż punkty o dotychczasowych numerach 10.26 do 10.40 przyjmują numerację 10.25 do 10.39.

Pytanie nr 7

Wnosimy o dodanie pkt 11.1.17 o treści: "Wykonawca jest uprawniony naliczyć Zamawiającemu Kary Umowne z tytułu odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% Wynagrodzenia Umownego brutto (odpowiednio do Fazy, w której następuje odstąpienie – Wynagrodzenia Umownego brutto za Fazę Projektowania albo Wynagrodzenia Umownego brutto za Fazę Budowy)."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 8

Czy można zastąpić system podawania odpadów z instalacji odsiarczania z pneumatycznego na mechaniczny np. spiralny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pneumatyczny, jak i mechaniczny system podawania odpadów z instalacji odsiarczania.

Pytanie nr 9

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 59 (zestaw pytań nr 6 z dnia 11.04.2019) w związku z wymaganiem Zamawiającego zamontowania w komorze spalania kotła czujników temperatury pomimo, iż oferowana przez Oferenta technologia redukcji tlenków azotu nie wymaga stosowania takich pomiarów w celu szukania tzw. „okna temperaturowego” zwracamy się z prośbą o określenie płaszczyzny (ewentualnie ilości płaszczyzn), ilości punktów pomiarowych oraz głębokości na jaką mają zostać wprowadzone termopary. Pomiaru te nie są wykorzystywane przez oferowaną przez nas technologię stąd też prośba o ich sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada szczegółowej wiedzy dot. technologii SNCR i nie jest w stanie określić płaszczyzn, ilości punktów pomiarowych oraz głębokości, na jaką mają zostać wprowadzone termopary. Uzależnione jest to od zastosowanej technologii i taką wiedzę posiadają producenci instalacji SNCR.

Pytanie nr 10

Nawiązując do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 62 (zestaw pytań nr 6 z dnia 11.04.2019) informujemy, że interesuje nas napięcie zasilania (24V czy 230V), jakie jest wymagane przez Zamawiającego takich urządzeń jak zawory elektromagnetyczne, zawory elektromagnetyczne na zaworach elektropneumatycznych, przepływomierze i tym podobne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga napięcie zasilania 24V dla urządzeń tj.: zawory elektromagnetyczne, zawory elektromagnetyczne na zaworach elektropneumatycznych, przepływomierze i tym podobne.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza zabudowanie kompletnej szafy sterowniczo-zasilającej systemu redukcji tlenków azotu (dla każdego kotła z osobna) wraz z lokalnym panelem operatorskim wymaganej na potrzeby rozruchu, prac serwisowych oraz dodatkowo lokalnego sterowania instalacją?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zabudowanie kompletnej szafy sterowniczo-zasilającej systemu redukcji tlenków azotu (dla każdego kotła z osobna) wraz z lokalnym panelem operatorskim wymaganej na potrzeby rozruchu, prac serwisowych oraz dodatkowo lokalnego sterowania instalacją

Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą o informację czy przetworniki ciśnienia / różnicy ciśnienia oraz przetworniki temperatury mają być montowane na rurociągach czy Zamawiający wymaga grupowanie tych urządzeń na stojakach i ciągnięcie rurek impulsowych do miejsca lokalizacji przetworników lub w przypadku przetworników temperatury montowane na listwach w szafach elektrycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby przetworniki ciśnienia / różnicy ciśnienia oraz przetworniki temperatury były montowane na rurociągach.

Pytanie nr 13

Na stronie 16 PFU w Tabeli 1 Zamawiający podaje moc nominalną „w paliwie” dla kotłów K1 i K2 jako 33,7 MW_t oraz 37,2 MW_t dla kotła K3, jednocześnie podając moc znamionową 29 MW dla wszystkich trzech kotłów. Jednocześnie w pytaniu nr 42 (zestaw 6 z dnia 11.04.2019) dla kotła K3 Zamawiający podaje:

- a. Wydajność cieplna nominalna trwała: 29,075 MW_t.
- b. Wydajność maksymalna trwała: 32,0 MW_t.
- c. Wydajność maksymalna chwilowa: 35,0 MW_t.

W związku z brakiem konsekwencji w oznaczeniach MW i MW_t w celu ujednoczenia danych podanych w PFU oraz odpowiedziach dotyczących parametrów kotłów uprzejmie prosimy o przedstawienie w formie tabelarycznej parametrów przedmiotowych kotłów podając moc znamionową, moc nominalną trwałą, moc maksymalną trwałą, moc maksymalną chwilową i sprawność oraz aby uniknąć wątpliwości z jednoznacznym określeniem, które moce dotyczą mocy „w paliwie”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podane w tabeli 1 PFU moce kotłów w paliwie dotyczą stanu istniejącego kotłów. Moc znamionowa uwzględnia sprawność kotłów istniejących.

W odpowiedzi na przytoczone pytanie nr 42 Zamawiający udzielił następującej informacji:

- | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------------|
| • wydajność cieplna nominalna trwała | 29,075 | MW _t |
| • wydajność maksymalna trwała | 32,0 | MW _t |
| • wydajność maksymalna chwilowa | 35,0 | MW _t |

Są to parametry, które musi spełnić modernizowany kocioł K3.

Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy w dokumentach przetargowych stosowane są jednostki oznaczone MW i MW_t oznacza to dokładnie tę samą jednostkę.

Pytanie nr 14

Nawiązując do zapisu w PFU punkt 6, strona 42 *“Wszystkie szafki sterownicze oraz aparatura mają być wykonane w takim stopniu ochrony IP, jaki wynika z otoczenia, w którym zostaną zabudowane (wg normy PN-EN60529)”*.

Aby uniknąć nieporozumień w powyższej kwestii zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby Zamawiający zdefiniował, jaki poziom ochrony IP jest wymagany i oczekiwany przez Zamawiającego na przykład dla dwóch lokalizacji: wewnątrz hali kotłów i na zewnątrz hali kotłów (poza budynkami).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby szafy sterownicze oraz aparatura wewnątrz budynku była wykonana w stopniu ochrony IP 55, a poza budynkiem IP 65.

Pytanie nr 15

Nawiązując do zapisu PFU punkt 6, strona 42 "Przetworniki pomiarowe tam gdzie jest to wymagane, muszą mieć zaimplementowany protokół komunikacyjny HART."

Prosimy o uszczegółowienie stwierdzenia "tam gdzie jest to wymagane".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jeżeli protokół komunikacyjny HART będzie wymagany w zaproponowanej technologii przez Wykonawcę Inwestycji to będzie zobowiązany do jego zastosowania.

Pytanie nr 16

Nawiązując do zapisu PFU punkt 24, strona 103 dotyczącego armatury prosimy o potwierdzenie wymagań dla armatury dla instalacji redukcji tlenków azotu:

- a. Czy zawory elektromagnetyczne muszą być wyposażone w krańcówki otwarcia i zamknięcia czy pozostaje to w gestii dostawcy technologii?
- b. Czy zawory z napędem pneumatycznym muszą być wyposażone w kółka umożliwiające ręczne otwarcie czy nie jest to wymagane (takie rozwiązanie znacznie podwyższa koszty zakupu armatury)?

Odpowiedź:

- a. Zamawiający wymaga, aby zawory elektromagnetyczne były wyposażone w krańcówki otwarcia i zamknięcia.
- b. Zamawiający nie wymaga wyposażenia zaworów z napędem pneumatycznym kółek umożliwiających ręczne ich otwarcie.

Pytanie nr 17

Nawiązując do zapisu PFU str. 39 (Wymagania dla aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki (AKPiA) prosimy o informację czy zapis:

„Lokalne sterowanie urządzeniami możliwe będzie z panelu HMI zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu lub w szafce na instalacji. Sterowanie lokalne poszczególnymi napędami będzie odbywać się ze skrzynek sterowania miejscowego po udzieleniu zgody na sterowanie miejscowe przez operatora z systemu sterowania” dotyczy również zaworów elektromagnetycznych lub pneumatycznych na potrzeby instalacji redukcji tlenków azotu? W naszej opinii tego typu rozwiązanie znaczenie przedraża koszty inwestycyjne i nie jest potrzebne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis nie dotyczy zaworów elektromagnetycznych i pneumatycznych na potrzeby instalacji SNCR.

Pytanie nr 18

Nawiązując do zapisu PFU str. 55 (Wymagania AKPiA i części elektrycznej kotła K-3) prosimy o informację czy zapis:

„Mają być zastosowane następujące skrzynki: skrzynki sterowania miejscowego, skrzynki przyłączone oraz skrzynki sterujące – przyłączone. Każdy napęd ma być wyposażony w skrzynkę sterowania miejscowego, wyposażoną w przyciski ZAŁĄCZ, WYŁĄCZ i WYŁĄCZ AWARYJNIE dla (napędów jednokierunkowych) lub ZAMKNIJ, OTWÓRZ i STOP (dla napędów dwukierunkowych). Inicjatory przycisków zostaną wprowadzone na wejścia systemu”

dotyczy również zaworów elektromagnetycznych lub pneumatycznych na potrzeby instalacji redukcji tlenków azotu? W naszej opinii tego typu rozwiązanie znaczenie przedraża koszty inwestycyjne i nie jest potrzebne.

Prosimy również o informacje co Zamawiający ma na myśli pisząc „Wykonawca wyposaży armaturę regulacyjną i odcinającą w kolumny sterownicze” – bardzo prosimy o rozwinięcie.

Odpowiedź:

Zapis nie dotyczy zaworów elektromagnetycznych i pneumatycznych na potrzeby instalacji SNCR. Zamawiający wymaga, żeby armatura regulacyjna i odcinająca była wyposażona w kolumny sterownicze, na której są zainstalowane przyciski np. otwarcia, zamknięcia i wyłącznik awaryjny.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację czy przetworniki ciśnienia / różnicy ciśnienia muszą posiadać wyświetlacze lokalne czy mogą być zastosowane urządzenia bez wyświetlaczy?

Odpowiedź:

Przetworniki ciśnienia / różnicy ciśnienia muszą posiadać wyświetlacze lokalne.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wtrysku wody technologicznej do komory paleniskowej kotła w celu uzyskania okna temperaturowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań oraz ograniczeń technologicznych innych niż określone w PFU. Zastosowane technologie mają umożliwić osiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych.

Pytania do Załącznika nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWY:

Pytanie nr 21

"Wnosimy o zmianę w pkt 11.1: 11.1.1 za opóźnienie w uzyskaniu Pozwolenia na Budowę w wysokości 0,1% Wynagrodzenia Umownego netto za Fazę Projektowania za każdy dzień opóźnienia, 11.1.2. za opóźnienie w Przekazaniu do Użytkowania każdego z Kamieni Milowych w wysokości 0,03% Wynagrodzenia Umownego netto wskazanego przez Wykonawcę dla danego Kamienia Milowego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem, iż niniejsza Kara Umowna nie jest należna w przypadku, gdy Wykonawca dotrzyma terminu w zakresie Planowanej Daty Podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania, 11.1.3. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy (niedotrzymanie Planowanej Daty Podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania) w wysokości: 11.1.3.1. 0,015% łącznego Wynagrodzenia Umownego netto za każdy dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie przekracza 1 (jednego) miesiąca, 11.1.3.2. 0,03% łącznego Wynagrodzenia Umownego netto za każdy dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie przekracza 2 (dwóch) miesięcy, 11.1.3.3. 0,05% łącznego Wynagrodzenia Umownego netto za każdy dzień opóźnienia, o ile opóźnienie wynosi 2 (dwa) miesiące i więcej, ... 11.1.12. z tytułu wręczenia lub zaproponowania (bezpośrednio lub pośrednio) przez Wykonawcę jakiegokolwiek osobie, jakiegokolwiek korzyści, w tym korzyści majątkowej, gratyfikacji, prowizji lub innej rzeczy o znacznej wartości jako zachęty lub nagrody za jakiegokolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania w związku z Umową – w wysokości 0,5% (pół procenta) łącznego Wynagrodzenia Umownego netto za każdy przypadek naruszenia, 11.1.13. z tytułu dokonania przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób sprzeczny z Umową – w wysokości 3% (trzech procent) łącznego Wynagrodzenia Umownego netto""

Odpowiedź:

Oferent nie przedstawił w tym pytaniu zmian do obowiązującej wersji Umowy. Prosimy o przedstawienie propozycji zmian.

Pytanie nr 22

"Wnosimy o zmianę pkt 11.1.16 w sposób następujący: "za odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20% Wynagrodzenia Umownego netto (odpowiednio do Fazy, w której następuje odstąpienie – Wynagrodzenia Umownego netto za Fazę Projektowania albo Wynagrodzenia Umownego netto za Fazę Budowy)"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 23

"Prosimy o informację do jakiego pkt umowy odnosi się Zamawiający w pkt 11.12: "Łączna wysokość Kar Umownych, do których naliczenia będzie uprawniony Zamawiający na podstawie Umowy, nie przekroczy 30% (trzydziestu procent) Wynagrodzenia Umownego netto. brutto, przy czym ograniczenie to nie dotyczy Kar Umownych wskazanych w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.""

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ w ten sposób, że punkt 11.12 otrzymuje brzmienie: „Łączna wysokość Kar Umownych, do których naliczenia będzie uprawniony Zamawiający na podstawie Umowy, nie przekroczy 25% (dwudziestu pięciu procent) Wynagrodzenia Umownego netto, przy czym ograniczenie to nie dotyczy Kar Umownych wskazanych w pkt. 11.4. Strony wprowadzają następujące podlimity Kar Umownych:

11.12.1. za opóźnienie - 15% (piętnaście procent) Wynagrodzenia Umownego netto 11.12.2. pozostałych Kar Umownych określonych w Umowie – 15% (piętnaście procent) Wynagrodzenia Umownego netto”.

Pytanie nr 24

"Wnosimy o zmianę pkt. 11.14. w sposób następujący: "Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar Umownych do wysokości poniesionej szkody, przy czym Strony wyłączają możliwość dochodzenia odszkodowania za szkody pośrednie i utracone korzyści." "

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 25

Wnosimy o zmianę pkt. 11.15. w sposób następujący: "W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie Kar Umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 k.c., bez możliwości dochodzenia odszkodowania za szkody pośrednie i utracone korzyści.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 26

"Wnosimy o usunięcie w całości pkt 11.3 o treści: "Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do niepodpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania z powodu niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych określonych w pkt. 12.1.1 – 12.1.9 oraz uprawnienia do odstąpienia z tego powodu od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Kary Umownej za odstąpienie od Umowy w wysokości wskazanej w pkt. 11.1.16."

Przedmiotowy zapis jest krzywdzący dla Wykonawcy. Niedotrzymanie parametrów technicznych staje się tutaj powodem do zastosowanie multiaspektowych sankcji wynikających z tego faktu. Zamawiający posiada bowiem jednocześnie uprawnienie do niepodpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji (które implikuje brak realizacji inwestycji w terminie lub niewykonanie przedmiotu umowy i stwarza podstawę do naliczania kar umownych z tego tytułu), uprawnienie do odstąpienia od umowy wraz z jednoczesnym uprawnieniem do naliczania kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy. Nie można z naszego punktu widzenia wyprowadzać z jednego zdarzenia tak dużej liczby sankcji w stosunku do potencjalnego wykonawcy. Stanowi to wyraz nadmiernego obciążania wykonawcy sankcjami z tego faktu wynikającymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Według Zamawiającego tak określone konsekwencje, które będzie musiał ponieść Wykonawca w sytuacji, kiedy wykona instalację, która nie będzie mogła być użytkowana z uwagi na niespełnienie Gwarantowanych Parametrów Technicznych nie są wygórowane. Kiedy taka sytuacja nastąpi Zamawiający będzie zmuszony do przebudowy instalacji i doprowadzenia do stanu takiego, który będzie gwarantował dotrzymanie parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami, a które to parametry określone są przez Zamawiającego w Gwarantowanych Parametrach Technicznych.

Pytanie nr 27

"Wnosimy o zmianę pkt 11.15. w sposób następujący: "W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie Kar Umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 k.c., bez możliwości dochodzenia odszkodowania za szkody pośrednie i utracone korzyści."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 28

"Wnosimy o usunięcie w całości pkt 11.3 o treści: "Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do niepodpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania z powodu niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych określonych w pkt. 12.1.1 – 12.1.9 oraz uprawnienia do odstąpienia z tego powodu od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Kary Umownej za odstąpienie od Umowy w wysokości

wskazanej w pkt. 11.1.16. "Przedmiotowy zapis jest krzywdzący dla Wykonawcy. Niedotrzymanie parametrów technicznych staje się tutaj powodem do zastosowanie multiaspektowych sankcji wynikających z tego faktu. Zamawiający posiada bowiem jednocześnie uprawnienie do niepodpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji (które implikuje brak realizacji inwestycji w terminie lub niewykonanie przedmiotu umowy i stwarza podstawę do naliczania kar umownych z tego tytułu), uprawnienie do odstąpienia od umowy wraz z jednoczesnym uprawnieniem do naliczania kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy. Nie można z naszego punktu widzenia wyprowadzać z jednego zdarzenia tak dużej liczby sankcji w stosunku do potencjalnego wykonawcy. Stanowi to wyraz nadmiernego obciążania wykonawcy sankcjami z tego faktu wynikającymi."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Według Zamawiającego tak określone konsekwencje, które będzie musiał ponieść Wykonawca w sytuacji, kiedy wykona instalację, która nie będzie mogła być użytkowana z uwagi na niespełnienie Gwarantowanych Parametrów Technicznych nie są wygórowane. Kiedy taka sytuacja nastąpi Zamawiający będzie zmuszony do przebudowy instalacji i doprowadzenia do stanu takiego, który będzie gwarantował dotrzymanie parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami, a które to parametry określone są przez Zamawiającego w Gwarantowanych Parametrach Technicznych.

Pytanie nr 29

"Wnosimy o zmianę treści pkt 11.19 w sposób następujący: "Łączna odpowiedzialność odpowiednio Wykonawcy, a także łączna odpowiedzialność Zamawiającego wynikająca z Umowy (wynikająca z jakiegokolwiek powodu, w tym z naruszenia Umowy, Kar Umownych, w wyniku czynu niedozwolonego, obowiązku do zwolnienia z odpowiedzialności, naruszenia Przepisów Prawa lub zasad słuszności) nie przekroczy kwoty 100% (stu procent) Wynagrodzenia Umownego netto (łącznie limit odpowiedzialności)."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 30

"Wnosimy o zmianę w pkt 13.13 w następujący sposób: "W razie wystąpienia wyłącznie Usterki Zamawiający, po zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu, podpisze Protokół Odbioru Etapu, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest dokonać na rzecz Wykonawcy płatności należnej Wykonawcy Raty Wynagrodzenia, o ile zachodzą warunki do płatności określone w Umowie"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 31

"Wnosimy o zmianę treści pkt 14.15 poprzez dodanie stwierdzenie "nie krótszym niż 14 dni", czyli w następujący sposób: "O ile Umowa nie stanowi w sposób wyraźny inaczej, Prace i wszelkie czynności związane z usunięciem Wady, Usterki lub Awarii powstałej na skutek Wady lub Usterki oraz ewentualnych szkód z nich wynikających będzie wykonywał Wykonawca, a jeżeli ich nie wykona w terminie, Zamawiający jest uprawniony, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w dodatkowo wyznaczonym do tego rozsądnym terminie, nie krótszym niż 14 dni, do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym uprawnienie to ma zastosowanie zarówno w Fazie Projektowania i Fazie Budowy, jak i w Okresie Gwarancji Jakości i Okresie Rękojmi. Zamawiający jest uprawniony w takim przypadku również do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Punkt 14.15 Umowy przyjmuje następujące brzmienie:

"O ile Umowa nie stanowi w sposób wyraźny inaczej, Prace i wszelkie czynności związane z usunięciem Wady, Usterki lub Awarii powstałej na skutek Wady lub Usterki oraz ewentualnych szkód z nich wynikających będzie wykonywał Wykonawca, a jeżeli ich nie wykona w terminie, Zamawiający jest uprawniony, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w dodatkowo wyznaczonym do tego rozsądnym terminie, nie krótszym niż 14 dni, do zlecenia ich wykonania na koszt i

ryzyko Wykonawcy, przy czym uprawnienie to ma zastosowanie zarówno w Fazie Projektowania i Fazie Budowy, jak i w Okresie Gwarancji Jakości i Okresie Rękojmi. Zamawiający jest uprawniony w takim przypadku również do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych".

Pytanie nr 32

Wnosimy o zmianę pkt. 11.13. poprzez wykreślenie zdania: "a także, że Kary Umowne będą należne niezależnie od zaistnienia czy też wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z zaistnieniem zdarzenia, z którym Umowa łączy obowiązek zapłaty Kary Umownej".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 33

Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego proponujemy, aby odpowiedzialność w okresie gwarancyjnym istniała wyłącznie w oparciu o udzieloną gwarancję jakości, a nie według przepisów traktujących o rękojmi. Wnosimy zatem o usunięcie w pkt 13.30, 14.1, 14.2, 14.16, 14.36, 14.38, 14.39 Słowa "Rękojmi" i "Okresu Rękojmi", usunięcie pkt. 14.33, 14.34 oraz 14.35 w całości a dodanie punktu o treści: "Gwarancja Jakości jest jedyną formą odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Wad, Usterek lub szkód z nich wynikających, co oznacza, że Strony niniejszym wyłączają uprawnienia z tytułu Rękojmi (art. 558 k.c.)."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 34

"Wnosimy o zmianę pkt 14.32 w następujący sposób: "Jeśli Wady, Usterki lub szkody z nich wynikające zostaną stwierdzone w trakcie kontroli gwarancyjnej lub ujawnią się i zostaną zgłoszone w czasie odpowiedniego Okresu Gwarancji Jakości po przeprowadzeniu takiej kontroli, sporządzona zostanie ich lista, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w ramach Gwarancji Jakości. Jeśli Wady, Usterki lub szkody nie zostaną usunięte w ciągu 30 (trzydziestu) Dni od czasu zakończenia odpowiedniego Okresu Gwarancji Jakości lub w dłuższym, ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę terminie, wtedy Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia swych roszczeń z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy i zatrzymania kwoty stanowiącej 100% (sto procent) szacunkowej wartości Wad lub Usterek (według udokumentowanej oceny Zamawiającego), do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę potwierdzonego odpowiednim protokołem.""

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 35

Wnosimy o usunięcie w całości pkt 16.17.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 36

Wnosimy o usunięcie pkt 19.5 w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 37

"Wnosimy o zmianę pkt 19.6 w sposób następujący: "19.6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w pkt. 19.3 w całości (ze skutkiem ex tunc) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy i Praw Własności Intelektualnej poszczególnych części Dokumentacji lub uzyskanych Pozwoleń, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w Rozdziale 20 Umowy. W przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania przeniesienia zgodnie ze zdaniem

powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę Umowną z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości 20 (dwadzieścia) % Wynagrodzenia Umownego za Fazę Projektowania netto. Zamawiający uiszcza na rzecz Wykonawcy tytułem rozliczenia za przeniesione na Zamawiającego poszczególne części Dokumentacji lub Pozwolenia wynagrodzenie, którego wysokość zostanie oszacowana przez Inżyniera Kontraktu. Przed dokonaniem wyceny Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zwrócić się do Stron w celu uzyskania ich stanowisk w zakresie wartości Prac i wspólnego ustalenia ich wartości. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między Stronami przy udziale Inżyniera Kontraktu w w/w zakresie w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia zwrócenia się przez Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu dokonuje oszacowania wartości wykonanych Prac zgodnie z Umową we własnym zakresie. Powyższe stosuje się w każdym przypadku, w którym w niniejszym rozdziale przewidziano oszacowanie wynagrodzenia odpowiadającego wykonanym Pracom przez Inżyniera Kontraktu.""

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i punkt 19.6 umowy przyjmuje brzmienie:

„W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w pkt. 19.3 w całości (ze skutkiem ex tunc) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy i Praw Własności Intelktualnej poszczególnych części Dokumentacji lub uzyskanych Pozwoleń, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w Rozdziale 20 Umowy. W przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania przeniesienia zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę Umowną z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości 30 (trzydzieści) % Wynagrodzenia Umownego za Fazę Projektowania netto. Zamawiający uiszcza na rzecz Wykonawcy tytułem rozliczenia za przeniesione na Zamawiającego poszczególne części Dokumentacji lub Pozwolenia wynagrodzenie, którego wysokość zostanie oszacowana przez Inżyniera Kontraktu. Przed dokonaniem wyceny Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zwrócić się do Stron w celu uzyskania ich stanowisk w zakresie wartości Prac i wspólnego ustalenia ich wartości. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między Stronami przy udziale Inżyniera Kontraktu w w/w zakresie w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia zwrócenia się przez Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu dokonuje oszacowania wartości wykonanych Prac zgodnie z Umową we własnym zakresie. Powyższe stosuje się w każdym przypadku, w którym w niniejszym rozdziale przewidziano oszacowanie wynagrodzenia odpowiadającego wykonanym Pracom przez Inżyniera Kontraktu.”

Pytanie nr 38

"Wnioskujemy o usunięcie w całości pkt 19.9"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 39

"Wnosimy o zmianę w treści pkt 20.6 w następujący sposób:"20.6.Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego wyraża zgodę na dokonywanie opracowań Danych Wykonawcy i korzystanie z opracowań Danych Wykonawcy (korzystanie z praw zależnych do utworów zależnych, o których mowa w art. 46 Ustawy Prawo autorskie), rozporządzanie opracowaniami oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych, w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań, adaptacji lub przeróbek Danych Wykonawcy lub jakiegokolwiek ich części, na polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 20.4. Dotyczy to opracowań (m.in. tłumaczeń, zmiany, adaptacji, przekształceń, uzupełnień Danych Wykonawcy) w celu prawidłowego wykonania Umowy oraz w zakresie przeprowadzenia Prób, uruchomienia, eksploatacji, ulepszeń, napraw, przebudowy, rozbudowy, konserwacji, remontów, modernizacji Inwestycji, włącznie z prawem do udostępnienia utworów zależnych podmiotom wykonującym na zlecenie Zamawiającego takie zadania co do Inwestycji lub jej części oraz w zakresie zastępczego wykonania przez osobę trzecią. W przypadku wykonania opracowań Danych Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w formie Gwarancji Jakości, Rękojmi lub jakiegokolwiek innej) za prawidłowość danych i dokumentacji powstałej w wyniku takich działań Zamawiającego oraz Prac wykonanych na ich podstawie, w szczególności za spójność danych i dokumentacji powstałej w wyniku takich działań Zamawiającego z Danymi Wykonawcy, chyba że Zamawiający był zmuszony do dokonania opracowań Danych Wykonawcy i skorzystania z nich na skutek nieprawidłowego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.""

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 40

"Proszę o informację, kiedy Wykonawca może zwrócić się o pisemną zgodę na zmianę Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i Harmonogramu Realizacji Inwestycji (zgodnie z SIWZ pkt IX str 18) . Czy na etapie składania oferty Wykonawca może przekazać swoje wzory powyższych dokumentów i czy wtedy musi postulować o zgodę Zamawiającego."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ (strona 18) może wystąpić o zmianę Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i Harmonogramu Realizacji Inwestycji w każdym czasie po zakończeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy. Wraz z ofertą należy złożyć Harmonogram Rzeczowo – Finansowy bez jego wypełniania. Postępowanie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym ma być zgodne z definicją Harmonogramu Rzeczowo Finansowego, która określona jest w definicji nr 17 SIWZ. Wykonawca nie może przekazywać swoich wzorów powyższych dokumentów.

Pytanie nr 41

Zgodnie z pkt VI, ppkt 3 PFU (strona 84): "Wykonawca, uwzględniając technologie montażu i remontu zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje urządzenia dźwigowe, luki montażowe, podesty, schody, włazy i narzędzia specjalne. Dostarczone wyposażenie zapewni będzie łatwość montażu i demontażu urządzeń i podzespołów oraz ich transport wewnątrz obiektów i załadunek na środki transportu. Do bieżącej obsługi i remontów urządzeń należy przewidzieć następujące urządzenia: lokalne belki z wciągnikami z napędem ręcznym lub elektrycznym do demontażu i załadunku na środki transportu: sekcji filtra workowego, wentylatorów spalin, agregatów pompowych, sprzężarek, osprzętu zbiorników magazynowych: sorbentu, armatury oraz belki z wciągnikami z napędem elektrycznym do transportu pionowego poprzez luki transportowe na poziom 0,00 do dogodnego punktu do załadunku." Proszę o potwierdzenie, że urządzenia te mają być zapewnione tylko i wyłącznie na czas realizacji przedmiotu umowy tj do momentu przekazania Inwestycji do Użytkowania (Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania)".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia te są przedmiotem zamówienia i mają być zamontowane/dostarczone przez Wykonawcę na stałe i umożliwiać w przyszłości możliwości prawidłowej eksploatacji Inwestycji oraz przeprowadzania remontów, modernizacji, napraw.

Pytanie nr 42

Proszę o informację czy odbiór końcowy modernizacji kotła K-3 (do 31.03.2020 zgodnie z HRF pkt 2 oraz SIWZ pkt IX, ppkt 2 strona 18) wraz z Pozwoleniem na Użytkowanie (o ile wymagane), ma się odbyć przy działającej instalacji SNCR i IOS dla tego kotła?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odbiór końcowy kotła K3 może odbyć się przy niedziałającej instalacji SNCR i IOS z wyjątkiem konieczności zapewnienia przez Wykonawcę odpylania spalin ze skutecznością do poziomu wymaganego przepisami prawa obowiązującymi w dniu przeprowadzania odbioru.

Pytanie nr 43

"Wnosimy o zmianę pkt 20.2 w następujący sposób: "20.2.W ramach Wynagrodzenia Umownego, z dniem wydania Zamawiającemu egzemplarzy nośników, na których zapisane są Dane Wykonawcy i zapłaty za nie Wynagrodzenia, Oprogramowanie Wykonawcy albo Oprogramowanie Osób Trzecich, w tym przekazania Zamawiającemu papierowych egzemplarzy Dokumentacji – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników z Danymi Wykonawcy, odpowiednio Oprogramowaniem Wykonawcy lub Oprogramowaniem Osób Trzecich. Dotyczy to zarówno wersji roboczych, projektów, draftów Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji, jak i wersji ostatecznych Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji. Prawa Własności Intelaktualnej do wszystkich Danych Wykonawcy przekazanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy pozostaną własnością Wykonawcy, Podwykonawców, Dostawców, zależnie od przypadku, z zastrzeżeniem (i) jakichkolwiek uprzednio lub później udzielonych

Zamawiającemu praw zgodnie z Umową lub (ii) powstałych zgodnie z niniejszą Umową uprzednio lub później praw Zamawiającego lub Osób Trzecich.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i postanawia dokonać zmiany SIWZ w ten sposób, że punkt 20.2 umowy przyjmuje brzmienie:

„W ramach Wynagrodzenia Umownego, z dniem wydania Zamawiającemu egzemplarzy nośników, na których zapisane są Dane Wykonawcy, Oprogramowanie Wykonawcy albo Oprogramowanie Osób Trzecich, w tym przekazania Zamawiającemu papierowych egzemplarzy Dokumentacji – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, i zapłaty za nie Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników z Danymi Wykonawcy, odpowiednio Oprogramowaniem Wykonawcy lub Oprogramowaniem Osób Trzecich. Dotyczy to zarówno wersji roboczych, projektów, draftów Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji, jak i wersji ostatecznych Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji. Prawa Własności Intelektualnej do wszystkich Danych Wykonawcy przekazanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy pozostaną własnością Wykonawcy, Podwykonawców, Dostawców, zależnie od przypadku, z zastrzeżeniem (i) jakichkolwiek uprzednio lub później udzielonych Zamawiającemu praw zgodnie z Umową lub (ii) powstałych zgodnie z niniejszą Umową uprzednio lub później praw Zamawiającego lub Osób Trzecich.”