

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

### WYKONAWCY

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania MPEC/PE-EZ/74/19) na „**Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT**”.

W związku z zapytaniami oraz różnymi opiniami technicznymi Wykonawców w sprawie stawianych przez Zamawiającego wymagań dotyczących budowy komina, Zamawiający określa poniżej nowe warunki w tym zakresie.

Zamawiający wymaga aby nowy komin wykonany był jako:

**- jednoprzewodowy o wysokości 70 m i średnicy wylotu 2,8 m**

albo

**- dwuprzewodowy o wysokości 90 m i średnicy wylotu każdego przewodu 2,4 m.**

Decyzję o wyborze jednej z dwóch opcji budowy komina podejmuje Wykonawca.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian w dokumentacji przetargowej:

Punkt 4.2.6 Umowy przyjmuje brzmienie:

*„budowa nowego jednoprzewodowego komina o wysokości 70 m i średnicy wylotu 2,8 m lub budowa nowego dwuprzewodowego komina o wysokości 90 m i średnicy wylotu każdego przewodu 2,4 m”*

Rozdział III punkt 1 ppkt. 6) SIWZ przyjmuje brzmienie:

*„budowa nowego jednoprzewodowego komina o wysokości 70 m i średnicy wylotu 2,8 m lub budowa nowego dwuprzewodowego komina o wysokości 90 m i średnicy wylotu każdego przewodu 2,4 m”*

W PFU definicja komina przyjmuje brzmienie:

*„**Komin** – oznacza podlegający zabudowie kompletny nowy komin z fundamentem, w wykonaniu jednoprzewodowym lub dwuprzewodowym dostosowany do rodzaju i charakterystyki odprowadzanych spalin wraz z wyczystkami, drabinkami, podestami, miejscami (podestami) obsługi, oświetleniem, izolacją, dostosowany do współpracy z Instalacjami Oczyszczania Spalin oznaczony logo Zamawiającego”*

*Rozdział II punkt 1 ppkt. 6) PFU przyjmuje brzmienie: „budowa nowego jednoprzewodowego komina o wysokości 70 m i średnicy wylotu 2,8 m lub budowa nowego dwuprzewodowego komina o wysokości 90 m i średnicy wylotu każdego przewodu 2,4 m”*

Rozdział II punkt 3.5 przyjmuje brzmienie:

*„dostawa i montaż nowego komina w wykonaniu jednoprzewodowym lub dwuprzewodowym”*

Rozdział III punkt 1 kropka 12 PFU przyjmuje brzmienie:

*„budowa nowego jedнопrzewodowego komina o wysokości 70 m i średnicy wylotu 2,8 m lub budowa nowego dwuprzewodowego komina o wysokości 90 m i średnicy wylotu każdego przewodu 2,4 m dostosowanego do współpracy z zastosowanymi Instalacjami Oczyszczania Spalin oraz umożliwiającego odprowadzanie spalin bez wykorzystania tych instalacji;”*

Rozdział III punkt 2 kropka 4 PFU przyjmuje brzmienie:

*„nowego komina zbiorczego jedнопrzewodowego lub dwuprzewodowego wraz fundamentami oraz wyposażeniem i izolacją;”*

Zdanie w Rozdziale V pkt. 11 o treści: „Komin ma mieć wysokość 70 m npt oraz średnicę wylotu 2,8m” przyjmuje brzmienie:

*„Komin należy wykonać jako jedнопrzewodowy o wysokości 70 m npt oraz średnicy wylotu 2,8m lub dwuprzewodowy o wysokości 90 m i średnicy wylotu każdego przewodu 2,4 m.”*